

Hoogheemraadschap Van Rijnland
T.a.v Verenigde Vergadering
Archimedesweg 1
2333 CM LEIDEN

Verzenddatum : 12 APR. 2023
Ons kenmerk : 975951
Onderwerp : Zienswijze op de ontwerp Waterschapsverordening
Bijlage(n) : 0

Geachte heer, mevrouw

Op 22 maart 2023 heeft de gemeente een pro-forma zienswijze ingediend waarin werd aangegeven binnen twee weken met een inhoudelijke reactie te komen. In deze brief geven wij de inhoudelijke zienswijze op de Waterschapsverordening die tot 23 maart 2023 ter inzage heeft gelegen.

Er heeft geen vooroverleg met de gemeente plaatsgevonden

De gemeente had graag mee willen denken bij de totstandkoming van de verordening. Vragen en onduidelijkheden hadden dan in het proces toegelicht kunnen worden.

De gemeente is teleurgesteld dat nu slechts een zienswijze ingediend kan worden. Dit moet bovendien binnen zeer korte tijd gezien de omvang en complexiteit van de verordening. Ambtelijke toelichting door Rijnland heeft een week voor het verstrijken van de inspraakperiode plaatsgevonden. Daarom is het niet gelukt een zienswijze binnen de termijn in te dienen en is een pro-forma zienswijze verstuurd.

Uitvoerbaarheid / Handhaafbaarheid

Het stuk beslaat 128 pagina's, waarin vele regels en uitzonderingen worden voorgelegd. Door de lengte en het gebrek aan overzicht, is de verordening moeilijk om te lezen en te begrijpen. Het gemis aan overzicht maakt dat wij ons zorgen maken over de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van de regels.

Verzoek om verschil met de huidige keur duidelijk te maken

Vanwege de vele regels en uitzonderingen die staan beschreven in het stuk, is het moeilijk om een goed beeld te vormen van de impact van de nieuwe regels. Wij verzoeken u daarom om het verschil met de oude Keur regels te verduidelijken. Om dezelfde reden is ook een praktijkvoorbeeld gewenst.

Nieuwe klimaat adaptieve regels

Het is momenteel niet duidelijk of één maatregel ten aanzien van opvang van neerslag voor meerdere eisen is in te zetten. In de Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw Noord-Holland is verklaard dat we ons inzetten om 70 mm in één uur op te vangen. Het is onduidelijk of de eis van de Waterschapsverordening om 90 mm in 24 uur op te vangen hier bovenop komt. Wij verzoeken u om te verhelderen hoe de nieuwe regels aansluiten op bestaande regelingen en hoe stapeling van eisen wordt voorkomen.

In een gedeelte van Heemstede is waterberging in de ondergrond ongewenst vanwege hoge grondwaterstanden en bestaande grondwateroverlast. In artikel X.2a lid 2 wordt aangegeven dat indien redelijkerwijs mogelijk, minimaal 20 mm van de 90 mm neerslag moet worden opgevangen in de bodem. Het is niet duidelijk of bestaande problematiek als gevolg van te hoge grondwaterstanden voldoende onderbouwing geeft voor uitsluiting van deze regel. Graag zien wij een verduidelijking van de term 'redelijkerwijs mogelijk'. Mogelijke ontwikkelingen zouden hierdoor namelijk geen doorgang meer kunnen vinden in de uitvoering.

Definities

De gemeente mist een definitie van half-verhard en onverhard oppervlak en hoe hiermee wordt omgegaan binnen de verordening.

Overgangsrecht

Het overgangsrecht, zoals omschreven in artikel Y.1, gaat uit van een periode van 1 jaar na het inwerking treden van de nieuwe Waterschapsverordening. Daarna vervallen de vergunningen en/of toestemmingen die via oude, minder strenge regelgeving is gegeven.

Voor het overgangsrecht vragen wij u rekening te houden met ontwikkelingen die in een langjarig ontwerpproces zitten. Voor veel van deze projecten geldt dat in een eerder stadium vooroverleg heeft plaatsgevonden met Rijnland.

Wanneer deze projecten geconfronteerd worden met de nieuwe regels en eisen, kan dit ertoe leiden dat deze ontwerpprocessen (gedeeltelijk) opnieuw doorlopen moeten worden. Dit leidt mogelijk tot hogere proceskosten en ongewenste vertraging.


We verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zijn benieuwd naar uw reactie op deze zienswijze. Voor vragen en de mogelijkheid voor verder overleg kunt u contact opnemen met L. van der Wart.

(L.vanderWart@heemstede.nl)

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



mevr. H.W. de Vos
secretaris



mevr. mr. A.C. Nienhuis
burgemeester