

Technische vraag D66 V Merlenlaan in de RUI

In de techn. Informatiesessie over de plannen Van Merlenlaan - Camplaan -Raadhuisplein - Valkenburgerlaan is uitgelegd dat de nieuwe waterleiding op een andere plek komt (in het DO) en het beleid is oude leidingen te verwijderen. Desgevraagd werd gezegd dat een lege leiding 'opgevuld' en 'afgepurd' kan worden om eventueel risico van verzakkingen te voorkomen. Zijn er andere (technische) overwegingen om de oude waterleiding wel of niet te verwijderen?

ANTWOORD:

Het grootste deel van de waterleiding kan worden verwijderd. Alleen richting de Herenweg, ter plaatse van de 9 bomen tussen het fietspad en de rijbaan, is er nu sprake van het laten liggen van de leiding. De leiding is van gietijzer. Het is onbekend wat de gevolgen zijn op de bodemkwaliteit als we de gietijzeren leiding in de bodem laten zitten. Waternet zou eigenaar blijven van de waterleiding die blijft liggen. Wanneer er in de toekomst een mogelijkheid is om de waterleiding weg te halen zonder de bomen te beschadigen, zal Waternet dit uitvoeren en de kosten dragen van de verwijdering.