

Datum	10 september 2019
Onderwerp	E-mail Buurt Comité Nova (hierna: BCN) inzake aanpassen lichtmasten honkbalveld
Aanleiding	Lijst ingekomen stukken 29 mei jl., toelichting ten aanzien van aanpassen lichtmasten honkbalveld
Portefeuillehouder	J.F. Struijf

Geachte leden van de raad,

In uw vergadering van 29 mei jl. hebt u besloten de e-mail van Buurt Comité Nova inzake aanpassen lichtmasten honkbalveld (lijst ingekomen stukken raad d.d. 29 mei 2019 nr. 2) in handen te stellen van het college voor een toelichting aan de raad. Hieronder vindt u deze toelichting. Een kopie van dit collegebericht zal ter informatie ook worden toegezonden aan BCN.

### **Verzoek om handhaving**

In de betreffende e-mail vraagt BCN kortgezegd om de lichtmasten en/of verlichting van het honkbalveld bij RCH Pinguïns op Sportpark Groenendaal aan te passen op een dusdanige wijze dat de omwonenden, volgens BCN, geen lichthinder meer ondervinden. Deze e-mail moet worden gezien als een verzoek om handhaving van BCN ten aanzien van de lichtmasten/verlichting op het honkbalveld.

### **Historie**

Op 28 mei 2009 heeft de toenmalige gemeenteraad het besluit genomen het honkbalveld aan te passen. Met de aanpassingen van het honkbalveld, welke zijn uitgevoerd in 2010, zijn tevens een aantal lichtmasten verplaatst. Deze aanpassingen van het honkbalveld waren noodzakelijk aangezien de afmetingen van het honkbalveld niet meer voldeden aan de eisen van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB).

Naar aanleiding van een eerder schrijven van BCN met het verzoek tot aanpassing van de honkbalverlichting op sportpark Groenendaal hebben er diverse overleggen plaatsgevonden met vertegenwoordigers van BCN, de exploitant van Sportpark Groenendaal, Sportplaza en vertegenwoordigers van de gemeente. Tevens heeft er een lichtschouw plaatsgevonden onder leiding van een sportveld verlichtingsexpert, voornoemde waren hierbij aanwezig.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een meting van de Omgevingsdienst IJmond naar de lichtemissie op de gevel van diverse woningen rond het honkbalveld. Hiervan is door de Omgevingsdienst IJmond een rapport opgemaakt. Uit deze lichtmeting blijkt dat er in ieder geval geen overschrijding is van de grenswaarde voor de lichtemissie van een verlichtingsinstallatie voor sportaccommodaties (gemeten op de gevel van een woning tussen 7.00 en 23.00 uur).

### **Vervolg**

Om als college een besluit te kunnen nemen ten aanzien van het verzoek om handhaving is echter wel nader onderzoek nodig naar de honkbalverlichting. Met dit nadere onderzoek wordt de lichtsterkte in de candela (cd) bepaald. Kortgezegd is de candela de lichtsterkte van een armatuur richting de waarnemer. De opdracht voor de uitvoering van dit onderzoek is inmiddels door Sportplaza Groenendaal Heemstede bv, de exploitant van Sportpark Groenendaal, gegeven. Zodra deze resultaten binnen zijn kan er een besluit door het college worden genomen ten aanzien van het verzoek om handhaving.